

Информация
по проведенным проверкам МУ ДО «Центр творчества, досуга и спорта «Созвездие» р.п. Духовницкое
Духовницкого района Саратовской области за 2020г

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	1	2	3	4	5
1	ГУ МЧС России по Саратовской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому и Духовницкому районам	Внеплановая проверка с целью контроля Предписания от 11.10.2019г №246/1/1	02.09.- 18.09.2020г	<u>Предписание № 17/1/6 от 18.09.2020г</u> 1.система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.	Срок устранения нарушений до 01.09.2021г
2	ГУ МЧС России по Саратовской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому и Духовницкому районам	Внеплановая проверка с целью контроля Предписания от 28.11.2019г №2/1/3	02.09.- 18.09.2020г	<u>Предписание № 18/1/5 от 18.09.2020г</u> 1.в демонстрационных залах музея подкласса Ф2.2 допускается применение материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. 2.Деревянные конструкции сцены и драпировки в зрительном зале не подвергнуты огнезащитной обработке.	Срок устранения нарушений до 01.09.2021г
3	ГУ МЧС России по Саратовской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому и Духовницкому районам	Внеплановая проверка с целью контроля Предписания от 20.12.2019г №5/1/6	02.09.- 18.09.2020г	<u>Предписание № 19/1/5 от 18.09.2020г</u> 1.в демонстрационных залах музея подкласса Ф2.2 допускается применение материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. 2.Деревянные конструкции сцены и драпировки в зрительном зале не подвергнуты огнезащитной обработке. 3.неисправен внутренний	Срок устранения нарушений до 01.09.2021г

				противопожарный водопровод.	
4	Прокуратура Духовницкого района	Проверка локальных правовых актов касающихся порядка и сроков выплаты заработной платы и ее индексации, правил внутреннего трудового распорядка работников учреждения	14.12.2020г	Протест от 14.12.2020г №13-31в-2020 -допущен пробел в правовом регулировании порядка индексации заработной платы.	Протест рассмотрен, замечания устранены.

Директор МУ ДО «ЦТДиС «Созвездие»



Смирнова Е.В.